

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района"
Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок**

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №32-1-71/1 от 10.04.2023	195213, Санкт-Петербург, Республиканская ул., д.23, лит. А	<p>1. Лестничная клетка не имеет светового проема в наружной стене на 1 этаже.</p> <p>2. В наружной стене лестничной клетки на 1 этаже согласно СП 1.13130 не предусмотрено окно, открывающееся изнутри без ключа и других устройств.</p> <p>3. На 3 этаже ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету, в том числе при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, составляет менее 1 м.</p> <p>4. На 3 этаже ширина эвакуационного выхода на наружную маршевую лестницу в свету менее 0,8 м.</p> <p>5. На 1 этаже в перегородке, отделяющей помещение приема пищи постояльцев, от коридора (пути эвакуации), допускается эксплуатация открытого проема, не заполненного дверью.</p> <p>6. Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами.</p> <p>7. На 1 этаже отсутствуют эвакуационные выходы из помещений.</p>	<p>1. ФЗ от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ), ст.1. ч.2, ст.6 ч.1, ст.40, ст.53, СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы".</p> <p>2. ФЗ, СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (далее - СП), п. 5.4.16 б.</p> <p>3. ч.2 ст.1, ст.53 ФЗ, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП.</p> <p>4. ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.40, ст.53 ФЗ, п.4.2.19. СП 1.13130.2020.</p> <p>5. ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ФЗ, п. 4.3.3, п. 5.2.7. СП.</p> <p>6. ч.1 ст.6, ч.5 ст.83 ФЗ.</p> <p>7. ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3 ст.89 ФЗ.</p>	01.05.2024	<p>1. По пункту 1: заключен государственный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту фасада здания СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района" по адресу: Республиканская ул., д. 23, лит. А, предполагающий устранение выявленных нарушений.</p> <p>2. Пункты предписания № 2, 3, 5, 7 – отсутствует техническо-конструктивная возможность соблюдения данных пунктов предписания.</p>

						<p>Планируется расчет оценки пожарных рисков после установки входной двери с остеклением 1 на этаже.</p> <p>3. Пункт № 4 предписания – обслуживающей организацией ИП Бодров В.И. выполнен демонтаж дверной коробки эвакуационного выхода на наружную маршевую лестницу 3-го этажа (заявка № 25 от 10.04.2023 исх. №01-236/23), ширина эвакуационного выхода более 0,8 м.</p> <p>4. Пункт № 6 предписания – в проекте модернизации КСОБ учтена возможность информирования дежурного персонала о возникновении неисправностей линий связи между отдельными техническими средствами, проект согласован в ГМЦ, подана заявка в адресный перечень дооснащения и модернизации КСОБ на 2025 год, согласно</p>
--	--	--	--	--	--	--

							постановлению Правительства Санкт- Петербурга от 03.06.2009 № 636.
2.	Отдел по вопросам государственно й службы и и кадров администрации Красногвардей ского района Санкт- Петербурга	Акт проверки №25 соблюдения трудоого законодательс тва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудоого права, в СПб ГБУ "КЦСОН Красногварде йского района" от 08.09.2023	195213, Санкт- Петербург, Новочеркасск ий пр., д.48, лит. А	Нарушения в: 1. условиях трудовых договоров с работниками СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района"; 2. в Правилах внутреннего трудового распорядка СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района"; - в Положении об оплате труда работников СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района"	ч.2 ст.57 ТК РФ; абз.6 ч.2 ст.57 ТК РФ	04.03.2024	1. Дополнительные соглашения к трудоогом договорам, в которых обнаружились нарушения. 2. Внесены изменения в Правила внутреннего трудоого распорядка. 3. Внесено изменение в Положении об оплате труда работников СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района"

Приложение: 1. Копия Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №32-1-71/1 от 10.04.2023 на 3 л. в 1 экз.;

2. Копия Акта проверки №25 соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района" от 08.09.2023 на 4 л. в 1 экз.

заведующий организационно-методическим отделением Каузов А.В. (812) 246-93-76

Директор

Н.В. Исаева